

	2024 MWh	f CO ₂ (1) kg/kWh	Referenznutzungs- grad
Wärmeerzeugung	2.327,58		
Wärme aus Biomasse Kessel	2.094,09		
Wärme aus Erdgaskessel	233,49		
Wärmeverbrauch Endkunden	1.838,12		
Brennstoffeinsatz (heizwertbezogen)	2.807,56		
Biomasse	2.553,77	0,00000	
Erdgas für Kessel	253,79	0,20088	
Stromerzeugung			
Stromerzeugung	0		
Referenznutzungsgrad thermisch (Erdgas)			90,0%
Referenznutzungsgrad elektrisch (Erdgas)			52,5%
Allokationsfaktor für KWK α_T	-		
Emissionsfaktor der Wärmelieferung f CO₂,WL in kg CO₂/ kWh WL		0,028	kg/kWh

(1) Es wurden Emissionswerte nach der Emissionsberichterstattungsverordnung EBeV 2030 angesetzt

Ausgestellt am 18.03.2025

Aussteller:

Dipl.-Kfm.(Univ), Dipl.-Ing.(FH) Martin Reuter

fp-Gutachter-Nr. FW 609-388 (AGFW)

BISR Beratende Ingenieure Michael Schwarz & Martin Reuter GbR

Pyrbaumer Weg 9, 90592 Schwarzenbruck

Telefon: 09183 9038320, Telefax: 09183 939266

E-Mail: kontakt@bistr.de, Internet: www.bistr.de

